

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц


РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ



МП


Ф.Р. Шахбанов
01.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/19723-25 от 01.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ КОСТЕКСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534024382 ОГРН 1020501764909)

2. Юридический адрес: 368000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С КОСТЕК

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Хасавюртовский, с Костек

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая подземного источника

4. Место отбора: Артскважина №3, ул. Азаматова, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет
Костекский, с Костек

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.06.2025 11:25

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-38 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

11706 Акт отбора от 19 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/19723-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/19723-25 от 01.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 23.06.2025 11:31 дата начала испытаний 23.06.2025 11:31, дата окончания испытаний 25.06.2025 11:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

 М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/19723-25 от 01.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ



Г.Р. Шахбанов

01.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/19724-25 от 01.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ КОСТЕКСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534024382 ОГРН 1020501764909)

2. Юридический адрес: 368000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С КОСТЕК

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Хасавюртовский, с Костек

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая подземного источника

4. Место отбора: Артскважина №4 (около трассы), Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет
Костекский, с Костек

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.06.2025 11:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-38 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

11707 Акт отбора от 19 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/19724-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/19724-25 от 01.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 23.06.2025 11:32 дата начала испытаний 23.06.2025 11:32, дата окончания испытаний 25.06.2025 11:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/19724-25 от 01.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ



МП

Г.Р. Шахбанов
01.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/19725-25 от 01.07.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ КОСТЕКСКИЙ" ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534024382 ОГРН 1020501764909)

2. **Юридический адрес:** 368000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, с КОСТЕК

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Хасавюртовский, с Костек

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая подземного источника

4. **Место отбора:** Артскважина №1 29/79, ул. Набережная с. Пятилетка, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Костекский, с Пятилетка

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 19.06.2025 12:10

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №23-38 от 24 февраля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

11708 Акт отбора от 19 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. **Код образца (пробы):** 05-00/19725-00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/19725-25 от 01.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 20.06.2025 09:49 дата начала испытаний 23.06.2025 09:49, дата окончания испытаний 25.06.2025 15:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

 М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/19725-25 от 01.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помеш. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ




Г.Р. Шахбанов
01.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/19726-25 от 01.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ КОСТЕКСКИЙ"
ХАСАВИЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534024382 ОГРН 1020501764909)

2. Юридический адрес: 368000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВИЮРТОВСКИЙ, С КОСТЕК

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Хасавюртовский, с Костек

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая подземного источника

4. Место отбора: Артскважина №2 у трассы, с. Пятилетка №38/94, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п.
сельсовет Костекский, с Пятилетка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.06.2025 12:25

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-38 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

11709 Акт отбора от 19 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/19726-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/19726-25 от 01.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 20.06.2025 11:16 дата начала испытаний 23.06.2025 11:16, дата окончания испытаний 25.06.2025 15:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

 М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/19726-25 от 01.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ



МП

Г.Р. Шахбанов
01.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/19719-25 от 01.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ КОСТЕКСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534024382 ОГРН 1020501764909)

2. Юридический адрес: 368000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С КОСТЕК
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Хасавюртовский, с Костек

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая подземного источника

4. Место отбора: Артскважина № 1, ул. Айдемирова, с. Костек, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п.
сельсовет Костекский, с Костек

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.06.2025 11:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-2025 от 25 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

11704 Акт отбора от 19 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/19719-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/19719-25 от 01.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 23.06.2025 11:30 дата начала испытаний 23.06.2025 11:30, дата окончания испытаний 25.06.2025 11:31					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:



М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/19719-25 от 01.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
01.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/19721-25 от 01.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ КОСТЕКСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534024382 ОГРН 1020501764909)

2. Юридический адрес: 368000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С КОСТЕК
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Хасавюртовский, с Костек

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая подземного источника

4. Место отбора: Артскважина №2 (центр села), Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Костекский,
с Костек

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.06.2025 11:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-38 от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

11705 Акт отбора от 19 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/19721-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/19721-25 от 01.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 23.06.2025 09:49 дата начала испытаний 23.06.2025 09:49, дата окончания испытаний 25.06.2025 09:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

 М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/19721-25 от 01.07.2025